

Überspannungsableiter, Größe 6, für Transformatoren und Offshore-Anwendung

Die Ableiterbaureihe HV-CONNEX Größe 6 wird zum Schutz von metallgekapselten Schaltanlagen (GIS) oder Transformatoren eingesetzt, die mit HV-CONNEX Geräteanschlusssteilen Größe 6 (mit oder ohne Spannungsabgriff) ausgerüstet sind. Der Überspannungsableiter wird direkt an der Schaltanlage oder am Transformator installiert und verhindert das Einlaufen von unzulässig hohen Überspannungen. Die Überspannungsableiter begrenzen insbesondere Überspannungen, die durch Reflexion von Wanderwellen entstehen.

Bei der Verwendung dieser Ableiter wird vorausgesetzt, dass beim Anschluss der Schaltanlage über eine Kabelstrecke an die Freileitung der Übergang Freileitung/Kabel mit geeigneten Ableitern geschützt wird.

Merkmale der HV-CONNEX Überspannungsableiter:

- Gekapseltes System
- Feststoffisoliert
- Lichtbogenfußpunktfrei
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wartungsfrei
- Freiluft beständig
- Schutzklasse IP 66



Abbildung kann abweichen.

Bestimmungen:

Die angegebenen Parameter basieren auf Prüfungen nach IEC 60099-4 für Überspannungsableiter.

Technische Daten

Artikelnummer	827 547 066	
Größe	6	
Angewendete Normen	IEC 60099-4	
Bemessungsspannung U_r	U_r (kV)	66
Max. Dauerspannung U_c	U_c (kV)	53
Kurzzeitige Überspannung	$U_{TOV(1s)}$ (kV)	75
Kurzzeitige Überspannung	$U_{TOV(10s)}$ (kV)	69
Max. Restspannung U_{res} bei 1/2 μs 20 kA	1/2 μ s 20 kA (kV)	183
Max. Restspannung U_{res} bei 8/20 μs 10 kA	8/20 μ s 10 kA (kV)	154

Artikelnummer	827 547 066	
Max. Restspannung U_{res} bei 8/20 μ s 20 kA	8/20 μ s 20 kA (kV)	168
Max. Restspannung U_{res} bei 8/20 μ s 40 kA	8/20 μ s 40 kA (kV)	188
Max. Restspannung U_{res} bei 30/60 μ s 1000 A	30/60 μ s 1000 A (kV)	132
Max. Restspannung U_{res} bei 30/60 μ s 2000 A	30/60 μ s 2000 A (kV)	138
Nenn-Ableitstoßstrom	(kA)	20
Bemessungs-Kurzschlussstrom	(kA)	40
Hochstoßstrom	(kA)	100
Langwellenstoßstrom	(A)	900
Leitungsentladungsklasse		4
Energieaufnahmevermögen	(kJ/kV)	10
Schutzart		IP 66
Gewicht	(kg)	88