PFISTERER

# Spannungsprüfer KP-Test 5, 5 - 10 kV

Der kapazitive Spannungsprüfer **KP-Test 5** wird an **Mittelspannungsschaltanlagen** und in **Mittelspannungsfreileitungen** eingesetzt. Er kann sowohl im Innenraum als auch außen angewendet werden. Es gibt Geräte zum Prüfen einer Nennspannung und eines Nennspannungsbereichs.

*Abbildung kann abweichen.*

- Spannungsbereich: **5 - 10 kV**
- Nennfrequenz: **50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **IEC 61243-1**
- Länge des Isolierteiles bei zusammengehöriger Bauart 520 mm

**Technische Beschreibung:**

- Doppelte Signalgebung
- Integriertes Akustiksignal
- Extrem starke Leuchtdioden
- Maximale Störfeldsicherheit
- Selbsttest beim Einschalten
- Bei Niederschlag verwendbar
- Abnehmbare Gabelelektrode für Freileitungen im Lieferumfang enthalten

## Technische Daten

| Artikelnummer | | 930 120 005 00028 |
|---|---|---|
| Nennspannung | $U_n$ (kV) | 5 - 10 |
| Nennfrequenz | $f_N$ (Hz) | 50 |
| geeignete Tasche | | A3 |
| geeigneter Koffer | | K3 |
| Spannungsart | | AC |
| Anwendungsbereich | | Schaltanlage / Freileitung |
| Bauart | | zusammengehörig |
| Sprache der Beschilderung | | de |
| Bauform | | Innen- und Außenraum |
| Handhabe | | aus geriffeltem Vollgummi |
| Klimaklasse | | W, N |
| Kontaktelektrode | | Ringelektrode mit Innengewinde M8 |
| Spannungsversorgung | | 2 x Lithiumbatterien |
| Typ | | KP-Test 5 |
| Typgeprüft nach Norm | | IEC 61243-1 |

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

PFISTERER

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Gesamtlänge** | **$L_G$ (mm)** | **1270** |
| **Eintauchtiefe** | **$A_i$ (mm)** | **603** |
| **Länge der Handhabe** | **$L_H$ (mm)** | **135** |
| **Durchmesser des Isolierteils** | **d (mm)** | **24** |
| **Länge des Isolierteils** | **$L_I$ (mm)** | **520** |

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten